



Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ДЗЮДО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА
РОССИИ А.Е. МИЛЛЕРА»

(ОБУ «РЦСП по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера»)

ПРИКАЗ

« 13 » 09 2025 г.

№ 06-08

Челябинск

Об утверждении графика проведения
плановых проверок работоспособности
систем противопожарной защиты

В соответствии с требованиями "ГОСТ Р 57974-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования" (утв. Приказом Росстандарта от 21.11.2017 N 1794-ст) и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности в ОБУ «РЦСП по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера» (далее – Центр)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить график проведения плановых проверок работоспособности систем противопожарной защиты ОБУ «РЦСП по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера» на 2024 год (Приложение).
2. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности в Центре начальнику отдела по эксплуатации объекта спорта Кормашову А.Ф. организовать проведение плановых проверок работоспособности систем противопожарной защиты с привлечением сторонних организаций в рамках заключённых договоров на техническое обслуживание и ремонт.
3. Специалисту по кадрам Кулагиной Л.В. ознакомить с настоящим приказом сотрудников под роспись.
4. Приказ директора от 24.11.2023 года № 371-ОД считать недействительным.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по организационной работе Гончарова Д.Д.

Директор

Е.М. Шестаков

График проведения плановых проверок
работоспособности систем противопожарной защиты ОБУ «РЦСП
по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера» на 2025 год

№ п/п	Наименование оборудования (вид работ)	Периодич- ность	Месяцы												Приме- чание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Проверка работоспособности «Тандем 2М» подключенного к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг»	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2	Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно системы пожарной сигнализации	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3	Проверка работоспособности составных частей системы пожарной сигнализации	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4	Проверка работоспособности: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20"	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5	Проверка работоспособности пожарных извещателей	1 раз в 3 месяца	+			+			+			+		+	
6	Проверка работоспособности: пульт управления С-2000М	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7	Проверка работоспособности: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
8	Проверка работоспособности: блок речевого оповещения Соната-К, С2000СП1	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
9	Проверка на срабатывание всех шлейфов системы пожарной сигнализации	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
10	Проверка системы дымоудаления	1 раз в 3 месяца	+			+			+			+		+	
11	Проверка системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	1 раз в 3 месяца	+			+			+			+		+	
12	Проверка системы управления контроля доступом (шлагбаум, турникет)	1 раз в месяц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
13	Проверка работоспособности противопожарного водопровода	2 раза в год					+						+		

Начальник отдела по эксплуатации
объекта спорта



А.Ф. Кормашов